



Fundusze Europejskie




Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU



GMINA BOLESŁAWIEC

ul. Rynek 1
98-430 Bolesławiec
www.boleslawiec.net.pl

tel. 62/783 60 84
fax 62/783 60 24
e-mail: urząd@boleslawiec.net.pl

ZP.2.1.2025

Bolesławiec, dnia 03 lipca 2025 r.

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienia treści OPZ

Dot.: „Dostawa i montaż wiaty śmietnikowej na terenie Przedszkola Samorządowego w Bolesławcu przy ul. Szkolnej 4A, 98-430 Bolesławiec”.

Zamawiający informuje, iż wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ. Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej „PZP”, Zamawiający przedkłada treść zapytań – wszystkich zapytań - udzielając równocześnie odpowiedzi.

Pytanie nr 1:

Czy dopuszcza się wykonanie obicia wiaty blachą trapezową w kolorze innym niż imitacji drewna?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wykonania obicia wiaty blachą trapezową w kolorze innym niż imitacja drewna.

Pytanie nr 2:

mamy pytanie do ogłoszonego postępowania na dostawę i montaż wiaty śmietnikowej, dotyczące niejednoznacznego opisu wymagań w zakresie montażu altany do podłoża.

Skoro zakładany jest montaż konstrukcji kotwami do istniejące podłoża z kostki brukowej, uprzejmie prosimy o podanie parametrów tego utwardzenia:

- grubość kostki brukowej
- przekrój warstw nawierzchni pod kotką (podbudowa jaka, jak grubość z czego itd.)

Prosimy również o dostanie zdjęcia wskazanej lokalizacji, na której ma stanąć altana.

Pozostawienie bowiem oceny jakości podłoża do momentu montażu samej altany jest wysoce ryzykowne.

Odpowiedź:

Kostka betonowa prostokąt 10x20 cm grubość kostki 8 cm

Kostka ułożona na podbudowie betonowej z betonu B 10 grubość warstwy 10 cm



